

屋外広告物の設置者・管理者の皆様へ (屋外広告物の安全点検について)

近年、全国で屋外広告物が落下・倒壊する事故が多発しております。
熱海市では、広告物の安全性の向上を図るため、広告物の許可更新時に実施していただいている安全点検の取扱いを、次のように変更します。(静岡県と同様の変更になります)

1 平成31年(2019年)4月1日から、点検報告書の様式が変わります[別添様式①]

・点検の項目が、6項目から17項目に増えます。

2 平成32年(2020年)4月1日から、点検者の資格要件が厳しくなります[別添様式②]

(1) 堅ろうな広告物(建築基準法による工作物の確認申請が必要な4m超の広告物など)は、「屋外広告業者」や「屋外広告物講習会修了者」の資格では、点検ができなくなります。

点検者 (点検を行うことができる人)	現在	変更後	変更に伴う対応
屋外広告士	○	○	
広告美術仕上げ技能士等	○	○	
屋外広告業者	○	×	変更後の資格を有していない屋外広告業者の方が安全点検を行う場合は、屋外広告物点検技能講習会を受講するなどの対応をお願いします。
屋外広告物講習会修了者	○	×	資格を有する方に、安全点検を依頼するなどの対応をお願いします。
かつ一・二級建築士	-	○	
屋外広告物点検技能講習修了者[新たに追加]	-	○	

(2) その他の広告物は、これまでどおり点検者に資格要件はありません。

屋外広告物点検技能講習とは

- ・屋外広告業の事業者団体が実施する広告物の点検に関する技能講習会です。
 - ・受講資格：屋外広告業者であり、5年以上の工事経験年数があること。
- ※ 詳しくは、(一社)日本屋外広告業団体連合会のホームページをご確認ください。
URL <http://www.nikkoren.or.jp/>
静岡県内での開催については、静岡県広告美術業協同組合にお問い合わせください。
TEL 054-283-3000 URL <http://shizukobi.com>

【問い合わせ先】

熱海市 観光建設部 まちづくり課 都市計画室
TEL 0557-86-6389 FAX 0557-86-6416

① ※平成31年4月1日から平成32年3月31日までに実施する点検の報告書
 新しい様式になります。
 ・点検項目が17項目に増えます。
 ・点検実施者の資格等は、これまでと同じです。

様式第3号（第11条関係）

屋外広告物点検報告書

対象物件	広告物の種類				
	広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所				
	設置年月日	年 月 日			
	現在受けている許可の年月日及びその番号	年月日	年 月 日	番号	第 号
点検箇所	点検項目	補修を要する不良な箇所		補修の概要	
				補修年月日	補修の内容
上部構造・基礎部	1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき	有	無	年 月 日	
	2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	有	無	年 月 日	
	3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有	無	年 月 日	
支持部	1 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間	有	無	年 月 日	
	2 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落	有	無	年 月 日	
取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	有	無	年 月 日	
	2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等	有	無	年 月 日	
	3 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常	有	無	年 月 日	
広告板	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	有	無	年 月 日	
	2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	有	無	年 月 日	
	3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	有	無	年 月 日	
照明装置	1 照明装置の不点灯、不発光	有	無	年 月 日	
	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	有	無	年 月 日	
	3 周辺機器の劣化、破損	有	無	年 月 日	
その他	1 付属部材の腐食、破損	有	無	年 月 日	
	2 避雷針の腐食、破損	有	無	年 月 日	
	3 その他点検した事項 ()	有	無	年 月 日	
点検した日時		年 月 日 午前・午後			
点検実施者	住所				
	氏名				
	資格等	1 屋外広告業者（登録番号 静岡県知事登録屋外広告業第 号） 2 屋外広告士 3 屋外広告物講習会修了者 4 その他			

②

※平成32年4月1日以降に実施する点検の報告書

新しい様式になります。

- ・点検項目が17項目に増えます。(①と同じ)
- ・点検実施者の資格要件が厳しくなります。(※堅ろうな広告物のみ)

様式第3号(第11条関係)

屋外広告物点検報告書

対象物件	広告物の種類				
	広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所				
	設置年月日	年 月 日			
	現在受けている許可の年月日及びその番号	年月日	年 月 日	番号	第 号
点検箇所	点検項目	補修を要する不良な箇所		補修の概要	
		有	無	補修年月日	補修の内容
上部構造・基礎部	1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき	有	無	年 月 日	
	2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	有	無	年 月 日	
	3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有	無	年 月 日	
支持部	1 鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間	有	無	年 月 日	
	2 鉄骨接合部(ボルト、ナット、ビス)のゆるみ、欠落	有	無	年 月 日	
取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	有	無	年 月 日	
	2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等	有	無	年 月 日	
	3 取付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常	有	無	年 月 日	
広告板	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	有	無	年 月 日	
	2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	有	無	年 月 日	
	3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	有	無	年 月 日	
照明装置	1 照明装置の不点灯、不発光	有	無	年 月 日	
	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	有	無	年 月 日	
	3 周辺機器の劣化、破損	有	無	年 月 日	
その他	1 付属部材の腐食、破損	有	無	年 月 日	
	2 避雷針の腐食、破損	有	無	年 月 日	
	3 その他点検した事項 ()	有	無	年 月 日	
点検した日時		年 月 日 午前・午後			
点検実施者	住所				
	氏名				
	資格等	1 屋外広告士 2 広告美術の職業訓練指導員の免許所持者、広告美術仕上げ技能士又は広告美術科の職業訓練修了者 3 一級又は二級建築士かつ屋外広告物講習会修了者 4 屋外広告物点検技能講習修了者 5 その他()			

(注) 対象物件が堅ろうな広告物又はこれを掲出する物件である場合は、点検実施者の資格等を証する書面又はその写しを添付すること。

