

大黒崎し尿管理センター 排水ポンプ 仕様書

1. 購入品名 大黒崎し尿管理センター床排水ポンプ
2. 数 量 1台
3. 仕 様

メーカー		荏原製作所		
型式		40DNA5.25		
性能		2240l/min × 2m × 3,000min ⁻¹ × 0.25kw		
口径		40		
取扱液	液質	多少異物を含む汚水・雑排水(PH5~9)		
	液温	0~40°C:自動運転形(A)		
	異物の大きさ	球状の径	口径の40~53%	
	最大(mm)	繊維の長さ	40	
ポンプ水没最大水深		4m:1.5kW以下		
ポンプ	構造	羽根車	セミノンクロック	
		軸封	ワンコイルダブルメカニカルシール	
		軸受	密封玉軸受(電動機内)	
	材料	ケーシング	FC200	
		吸込カバー	SUS304	
		羽根車	FC200	
		ストレータ	SUS	
		軸封	SiC/SiC:接液側摺動材	
			セラミック/カーボン:電動機側摺動材	
			NBR:ゴム材料	
軸封部封入液	タービン油VG32(タービン油#90)			
電動機	形式・極数	乾式水中・2極		
	相・電圧	三相・200V:0.25kW		
	内蔵保護装置	電動機焼損防止装置(オートカット)		
	材料	フレーム	FC150	
		主軸	SUS403	
ケーブル		VCT:1.5kW以下		
フランジ(配管との接続)		特殊フランジ:口径40		
塗装仕様		エポキシ樹脂塗装		
標準付属品		地上銘板		
		水中ケーブル6m		
		吐出し曲管		
		パッキン・ボルト		
		相フランジ		

4. 納入期限 平成30年8月31日(金)
5. 納入場所 熱海市泉門川分字大黒崎250-5
大黒崎し尿管理センター
※施設内指定場所へ搬入すること

以 上