見積書（兼仕様書）

平成　　年　　月　　日

熱海市長　あて

住　　所
見積者　　名称及称号
代表者氏名　　印

下記のとおり規格等を確認し、適正な価格で見積もりました。

（※　下記様式を使用して見積を行ってください。なお、見積もらないものには、金額欄に斜線してください。）

納期限：平成29年6月26日（月）

備品仕様書〔見積番号・総（物）見積第105号〕

NO.	保育園	品　　名	メーカー名（カタログ）	型　番	規　　格	指定	営業所	数量	金額（税込）（円）	その他
1	緑ヶ丘幼稚園	スポットエアコン	ダイキン工業株式会社	SUASP1FS	W430×D390×H1050、電源：単相100V　冷房能力：2.2/2.5kW　ドレイン排水処理：1Wに1回　運転範囲：25～40度　質量：43kg　キャスター：4個	同等品可		1		
2	多賀幼稚園	スポットエアコン	ダイキン工業株式会社	SUASP1FS	W430×D390×H1050、電源：単相100V　冷房能力：2.2/2.5kW　ドレイン排水処理：1Wに1回　運転範囲：25～40度　質量：43kg　キャスター：4個	同等品可		1		
3										
4										