

大黒崎し尿管理センター 攪拌ポンプ 仕様書

- 1 購入品名 大黒崎し尿管理センター 攪拌ポンプ
- 2 数 量 1 台
- 3 仕 様
メーカー 荏原水中ポンプ
一体引上げ形
形式 100DE55.5
電源 3Φ 200V
性能 100 m³/h×4m×1,500min⁻¹×5.5kw
付属 水中ケーブル 10m
- 4 材 質 羽根車 SCS13
ノズルケーシング SUS 製
エポキシ樹脂塗装
- 5 納入期限 平成 29 年 7 月 14 日(金)
- 6 納入場所 熱海市泉門川分字大黒崎 250-5
大黒崎し尿管理センター

※施設内指定場所へ搬入すること

以 上