

化学防護服等仕様書

この仕様書は、熱海市消防本部が平成29年度に整備する全身化学防護服等について定める。

1 品名及び数量

(1) 化学防護服 (マイクロケム6000-GTB用) 【XLサイズ 2式】

※別紙 化学防護服仕様書のとおり

(2) 空気呼吸器 (ライフゼムNM30) 【2式】

※別紙 空気呼吸器仕様書のとおり

(3) 空気ボンベ (ブルネッカー730CⅢAZ) 【2本】

ア 充填ガス 空気

イ 材質 ブルネッカー (カーボン繊維性FRP-アルミニウム合金)

ウ 内容積 6.8ℓ

エ 携行空気量 1,840ℓ

オ 使用時間 46分

カ 質量 3.6kg

キ 寸法 外径 171mm

長さ (そく止弁除く) 444mm

ク 最高充填圧力 29.4Mpa

2 納期 平成30年 3月30日 (金)

3 納品場所 熱海市消防本部

4 その他

(1) 面体保護フィルム (カバーガラスF2 2組 (1組5枚入り)) をつけること。

(2) 空気呼吸器面体 (A1用CX面体) を1式につき1体付けること。

(3) 空気ボンベは2017年製造のものであること。

(4) 空気ボンベには、全てボンベ保護カバーをつけること。

(5) 納入日より1年間は品質及び機能を保証し、故意又は重大な過失による事故等を除き、製品メンテナンスを無料で行なうこと。