

発電機 仕様書

1 本体（インバーター発電機ハンディタイプ）※同等品可

●参考機種

(1) モデル名	H o n d a E U 1 6 i
(2) タイプ区分	J N 3
(3) 定格出力	交流 100V-1.6kVA 直流 12V-8A
(4) 連続運転可能時間	約 8.1～約 3.4 (1/4 負荷～定格負荷)
(5) 燃料タンク容量 (L)	3. 6
(6) 全長×全幅×全高 (mm)	512×290×425
(7) 機体重量 (kg)	20.7
(8) 騒音レベル【dB(A)/Lwa】	86 (3/4 負荷) 81～91 (1/4 負荷～定格負荷)
(9) エンジンオイル量 (L)	0.4

2 表 示 本体に「熱海市防災」と表示すること。
(ステッカーの大きさは縦7cm、横20cm)

3 納入数 1台

4 納入場所 熱海市中央町1-1 熱海市役所4階 危機管理課

5 納期限 平成30年3月15日