

滅菌用次亜塩素酸注入ポンプ仕様書

1. 購入品名 : モータ駆動式ダイヤフラム定量ポンプ
2. メーカー : 株式会社タクミナ
3. 品番・形式 : CLCS2-30N-ATCF-HW-100V1-S-S
4. 数量 : 1 台
5. 仕様基準 :
 - タイプ : ダイヤフラムタイプモータ駆動定量ポンプ
 - シリーズ名称 : CLCS 2 (次亜塩素酸ナトリウム注入用)
 - 機種 : 30N 最高吐出圧力 : 1.0MPa
 - 吐出量基準 : 50Hz : 30mL/min (60Hz : 36mL/min)
 - スピートストローク : 56strokes/min ストローク長 : 0~2mm
 - 接続 : 吐出側・吸込側 $\Phi 4 \times \Phi 9$
: リリーフ・エア抜き $\Phi 4 \times \Phi 6$
 - 移送可能粘度 : 100mPa・s 以下
 - 移送可能温度 : 周囲 0~40° 移送液 0~40°
 - 耐環境性 : IEC529-IPX3/防雨形
 - 重量 : 5.1kg 接続部材質 : ATCF
 - 継手仕様 : HW PVC ブレードホース
 - モータ仕様 : 単相 100V 4P 電源接続 : 標準
定格電流値 0.62A 起動電流値 1.22A
 - 材質 : ポンプヘッド ATCF
ダイヤフラム アクリル (PMMA)
チャックボール セラミック
Oリング フッ素ゴム
継手 PVC ボールストッパ PVC
6. 納期 : 平成31年3月29日 (金)
7. 納入場所 : 熱海市泉門川分字大黒崎 250-5
大黒崎し尿管理センター
※施設内指定場所へ搬入すること

以 上