

空気ボンベ 仕様書

この仕様書は、熱海市消防本部が令和元年度に整備する空気ボンベについて定める。

1 品 名【購入数】

(1) 空気ボンベ (ブルネッカー 530CⅢ) 【3本】

- ア 充 填 ガ ス 空気
- イ 材 質 ブルネッカー (カーボン繊維性FRP-アルミニウム合金)
- ウ 内 容 積 4.7ℓ
- エ 最高充填圧力 29.4MPa

(2) 空気ボンベ (ブルネッカー 730CⅢ) 【2本】

- ア 充 填 ガ ス 空気
- イ 材 質 ブルネッカー (カーボン繊維性FRP-アルミニウム合金)
- ウ 内 容 積 6.8ℓ
- エ 最高充填圧力 29.4MPa

2 納 期 令和元年 9月30日

3 納入場所 熱海市中心街1-1 熱海市消防本部

4 その他

- (1) 空気ボンベは2019年製造のものであること。
- (2) 空気ボンベには、全てボンベ保護カバーをつけること。
- (3) 納入日より1年間は品質及び機能を保証し、故意又は重大な過失による事故等を除き、製品メンテナンスを無料で行なうこと。