

初島浄水管理センター炭化装置部品 仕様書

1. 購入品名 初島浄水管理センター炭化装置部品
(スクリーシャフト・スクリーパイプ)

2. 数 量 1式

3. 機器仕様

メーカー	ユーイーシー株式会社	
機器名	UYT-1-250型 乾燥・炭化装置	
型式	スクリー搬送バーナー加熱式乾燥・炭化装置	
本体寸法	巾2250mm×奥行1410mm×高さ3564mm	
駆動装置	3φ×0.4KW×200V×50HZ	
処理物	処理物	下水排出汚泥
	処理重量	1,000
	かさ比重	0.75
	容量ℓ/日	1,333
	含水率	85%
材質	フレーム	SS400
	スクリー軸	SUS304
	スクリーケーシング	SUS310S
	ダクト	SUS304

4. 部品仕様

スクリーシャフト1b SUS304 軸φ65 L=2,665 1本
スクリーパイプ1b SUS310S 軸φ114.3×4t L=1,632 1本
スクリーシャフト2b SUS304 軸φ65 L=2,665 1本
スクリーパイプ2b SUS310S 軸φ114.3×4t L=1,632 1本

5. 納入期限 令和2年1月31日(金)

6. 納入場所 熱海市熱海字笹尻1804番地の8
熱海市エコ・プラント姫の沢
熱海市環境センター
※施設内指定場所へ搬入すること

以上