

## 発電機 仕様書

### 1 本体（インバーター発電機ハンディタイプ） 同等品可

(1) モデル名	ヤマハ EF1600is	
(2) 定格出力	交流 100V-1.6kVA	
(3) 連続運転可能時間	約 10.5～約 4.2 時間 (1/4 負荷～定格負荷)	直流 12V-8A
(4) 燃料タンク容量 (L)	4.2	
(5) 全長×全幅×全高 (mm)	490×280×445	
(6) 機体重量 (kg)	20	
(7) 騒音レベル【dB(A)/LwA】	89 (3/4 負荷) 51.5～61 (1/4 負荷～定格負荷)	
(8) エンジンオイル量 (L)	0.4	

※ 同等品可

- 2 表示 本体に「熱海市防災」と表示すること。  
(ステッカーの大きさは縦7cm、横20cm)
- 3 納入数 1台
- 4 納入場所 熱海市役所本庁4階 危機管理課
- 5 納期限 令和2年1月31日