

呼吸保護用器具（空気ボンベ） 仕様書

この仕様書は、熱海市消防本部が令和3年度に整備する空気ボンベについて定める。

1 品 名【購入数】

呼吸保護用器具 空気ボンベ（ブルネッカー730CⅢA）【5本】

ア 充 填 ガ ス 空気

イ 材 質 ブルネッカー（カーボン繊維性FRP-アルミニウム合金）

ウ 内 容 積 6.8ℓ

エ 最高充填圧力 29.4MPa

2 納 期 令和4年 3月31日（木）

3 納入場所 熱海市中心街1-1 熱海市消防本部

4 その他

- (1) 空気ボンベは2021年、または2022年製造のものであること。
- (2) 空気ボンベには、全てボンベ保護カバーをつけること。
- (3) 納入日より1年間は品質及び機能を保証し、故意又は重大な過失による事故等を除き、製品メンテナンスを無料で行なうこと。