

# 仕 様 書

受注者は、次の仕様に基づき無停電電源装置の納品及び設置を行うこととする。

## 1 無停電電源装置の性能及び機能に関する要件

参考品 対応品 製造メーカー：CONNEXX 型番：LB0043PE4

- (1) サイズ (W x D x H) 600 x 800 x 1000mm以下
- (2) 重量 120kg以下
- (3) 電池容量 3.4kwh以上
- (4) 出力 AC100V/コンセント口
- (5) 周波数 50hz
- (6) 定格出力 1,200W以上
- (7) 誘導負荷対応可
- (8) 停電時自動切換可能
- (9) 日本フリーザー社「CVF-78HC」に対応し、停電後10時間以上の-70℃の保冷が見込めること
- (10) 同等品可能とする

## 2 無停電電源装置の設置に関する要件

- (1) 納入・設置場所は熱海市中央町1番25号 熱海市保健センター3階とする
- (2) 設置の際は、使用目的に合わせた初期設定を行うこと
- (3) 設置箇所までの納入通路、エレベーター、ドアについて事前に確認すること
- (4) 設置後の動作確認をすること

## 3 設置台数 1台

## 4 納入場所 熱海市中央町1番25号 熱海市保健センター3階

## 5 設置期限 令和4年1月21日(金)

- 6 その他 見積書には、本体価格及び設置費用を合算した金額を記載すること。  
不明な点については、担当課に確認すること。

担当：健康づくり課 新型コロナウイルスワクチン接種対策室 0557-86-6417