要求水準書 新旧対照表 (1/1)

No.		事 新旧对照表 項目	変更前	変更後	変更内容
1	24	5.2.7 場内配管 (基本設計のみ)	⑩県水送水管は <u>浄水池</u> へ接続する。	⑩県水送水管は来宮配水池送水管へ接続する。なお、県水送水管は、初川PC 配水池への送水ポンプの停止時に、初川PC配水池の水を同一管路を用いて来 宮配水池へ送水可能な計画とする。	県水送水管の接続先を変更 県水送水管に関する説明書きを追加
2					
3					
4					
5					
6					