

建築付帯設備の想定容量

建築付帯設備容量（電灯設備 100V）

室名	想定容量	備考
管理事務室兼中央監視室	0.09kVA/m ²	
会議室兼非常時詰所	0.04kVA/m ²	
その他	0.02kVA/m ²	

建築付帯設備容量（動力設備 200V）

室名	想定容量	備考
管理事務室兼中央監視室	0.07kVA/m ²	
会議室兼非常時詰所	0.09kVA/m ²	
その他（空調を設置する部屋）	0.02kVA/m ²	電気室、次亜貯蔵室など