

# 空気呼吸器用高圧空気容器(空気ボンベ)仕様書

この仕様書は、熱海市消防本部が令和5年度に整備する空気呼吸器用高圧空気容器(空気ボンベ)について定める。

## 1 品名【購入数】

空気呼吸器用高圧空気容器(空気ボンベ) (ブルネッカー530CⅢZ) 【5本】

ア 充填ガス 空気

イ 材質 ブルネッカー (カーボン繊維性FRP-アルミニウム合金)

ウ 内容積 4.7ℓ

エ 最高充填圧力 29.4MPa

2 納期 令和6年 3月29日(金)

3 納入場所 熱海市中央町1-1 熱海市消防本部

## 4 その他

(1) 空気ボンベは2022年、または2023年製造のものであること。

(2) 空気ボンベには、全てボンベ保護カバーをつけること。

(3) 納入日より1年間は品質及び機能を保証し、故意又は重大な過失による事故等を除き、製品メンテナンスを無料で行なうこと。