

No	SYS CODE	路線番号	幹線/枝線	処理区	処理分区	口径	管種	竣工年度	経過年数	延長(m)
追加	5620	①:03	幹線	熱海	熱海分区	1000	HP	1967	57	36.00
追加	1935	①:04	幹線	熱海	熱海分区	1000	HP	1967	57	59.00
追加	1789	①:05	幹線	熱海	熱海分区	1000	HP	1967	57	121.00
追加	1788	①:06	幹線	熱海	熱海分区	1000	HP	1967	57	96.70
追加	2014	①:07	幹線	熱海	熱海分区	1000	HP	1967	57	16.80
297	2012	①:10	幹線	熱海	熱海分区	1000	HP	1963	61	18.50
381	2632	①:17	幹線	熱海	熱海分区	1000	HP	1959	65	0.00
382	2633	①:18	幹線	熱海	熱海分区	1000	HP	1959	65	20.30
383	2634	①:19	幹線	熱海	熱海分区	900	HP	1958	66	0.00
384	2710	①:28	幹線	熱海	熱海分区	800	HP	1960	64	0.00
385	2711	①:29	幹線	熱海	熱海分区	800	HP	1960	64	17.60
386	2712	①:30	幹線	熱海	熱海分区	800	HP	1960	64	0.00
追加	2629	①:31	幹線	熱海	熱海分区	800	HP	1965	59	14.40
追加	5407	①:59	幹線	熱海	熱海分区	400	HP	1969	55	45.20
追加	5265	①:60	幹線	熱海	熱海分区	400	HP	1969	55	48.40
追加	5264	①:61	幹線	熱海	熱海分区	400	HP	1969	55	28.90
追加	5436	①:63	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1970	54	49.60
814	5633	①-【54】:01	枝線	熱海	熱海分区	150	TP	1959	65	24.40
254	1761	①-1-2:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	62	8.90
253	1760	①-1-2:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	62	11.00
252	1759	①-1-2:03	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	62	8.30
266	1825	①-1-2:04	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	62	5.30
265	1824	①-1-2:05	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	62	19.50
264	1823	①-1-2:06	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	62	13.80
375	2556	①-16-3:02	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1974	50	32.00
376	2561	①-16-4:04	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	51	10.55
783	5281	①-20:11	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1966	58	18.70
追加	5266	①-21:01	枝線	熱海	熱海分区	300	HP	1974	50	14.30
763	5195	①-21:02	枝線	熱海	熱海分区	300	HP	1974	50	20.60
781	5279	①-21:03	枝線	熱海	熱海分区	300	HP	1974	50	17.20
750	5111	①-21:04	枝線	熱海	熱海分区	300	HP	1974	50	70.70
757	5155	①-21:05	枝線	熱海	熱海分区	300	HP	1974	50	19.00
756	5154	①-21:06	枝線	熱海	熱海分区	300	HP	1974	50	16.40
755	5153	①-21:07	枝線	熱海	熱海分区	300	HP	1974	50	17.40
754	5142	①-21:08	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1974	50	2.90
753	5141	①-21:09	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1974	50	21.40
752	5140	①-21:10	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1974	50	15.50
744	5053	①-21:11	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1974	50	13.50
743	5052	①-21:12	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1974	50	6.10
742	5051	①-21:13	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1974	50	17.30
257	1794	①-2-14:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	50	20.50
237	1514	①-2-15:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	22.00
288	1961	①-2-16:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1975	49	10.90
287	1960	①-2-16:03	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	9.20
286	1959	①-2-16:04	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	14.40
271	1852	①-2-16:05	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	10.00
270	1851	①-2-16:06	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	12.50
269	1850	①-2-16:07	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	5.70
241	1607	①-2-16:08	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	12.90
240	1606	①-2-16:09	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	9.80
13	261	①-2-16:10	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	11.90
12	260	①-2-16:11	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	2.80
11	259	①-2-16:12	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	8.90
217	1117	①-2-16:13	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	27.50
216	1116	①-2-16:14	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	13.90
222	1284	①-2-16:15	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	7.10
242	1662	①-2-17:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	21.00
226	1372	①-2-18:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	7.00
225	1371	①-2-18:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	6.20
243	1663	①-2-18:03	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	16.90
14	311	①-2-19:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	13.60
800	5401	①-25:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	43.60
801	5402	①-25:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	5.10
802	5403	①-25:03	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	28.30
769	5223	①-25:04	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	26.00
770	5224	①-25:05	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	25.40
771	5225	①-25:06	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	52	5.20
758	5173	①-27:01	枝線	熱海	熱海分区	300	HP	1983	41	8.10
785	5297	①-29:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	24.30
786	5298	①-29:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	52.05
787	5299	①-29:03	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	11.00
788	5300	①-29:04	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	13.60
789	5301	①-29:05	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	38.90
803	5405	①-29:06	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	38.40
258	1796	①-2-9:06	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	2013	11	8.70
772	5245	①-29:07	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	14.80
236	1513	①-2-9:07	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1974	50	6.10
773	5246	①-29:08	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	24.45
235	1512	①-2-9:08	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1974	50	3.30

No	SYSCODE	路線番号	幹線/枝線	処理区	処理分区	口径	管種	竣工年度	経過年数	延長(m)
759	5175	①-29:09	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	10.65
760	5176	①-29:10	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	15.10
761	5177	①-29:11	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	30.50
798	5344	①-29:12	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	20.60
797	5343	①-29:13	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	40.30
796	5342	①-29:14	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	30.00
807	5496	①-29:15	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	29.45
793	5321	①-29:16	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	34.00
792	5320	①-29:17	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	19.95
791	5319	①-29:18	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	8.20
790	5318	①-29:19	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	3.80
806	5491	①-29:20	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	9.80
805	5468	①-29:21	枝線	熱海	熱海分区	200	HPE	1990	34	8.20
799	5356	①-29:1:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1991	33	15.90
804	5437	①-29-1:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1991	33	16.10
762	5183	①-29-1:03	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1991	33	27.95
795	5341	①-29-1:04	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1991	33	20.15
794	5340	①-29-1:05	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1991	33	19.95
追加	2003	②:06	幹線	熱海	熱海分区	450	HP	1967	53	6.30
追加	2002	②:06-1	幹線	熱海	熱海分区	450	HP	1967	53	13.40
10	256	②:40	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1972	48	19.90
180	857	②:41	幹線	熱海	熱海分区	250	HP	1972	48	40.30
52	474	②:42	幹線	熱海	熱海分区	250	HP	1972	48	38.20
42	423	②:43	幹線	熱海	熱海分区	250	HP	1972	48	50.90
41	422	②:44	幹線	熱海	熱海分区	250	HP	1972	48	44.00
40	421	②:45	幹線	熱海	熱海分区	250	HP	1972	48	24.70
39	420	②:46	幹線	熱海	熱海分区	250	HP	1972	48	22.70
187	894	②-10:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	15.30
186	893	②-10:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	15.20
72	612	②-11:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	12.10
71	611	②-11:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	33.70
70	610	②-11:03	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	14.80
65	538	②-11:04	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	6.40
64	537	②-11:05	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	19.00
50	461	②-11:06	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	21.80
3	43	②-8:10	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	34.70
2	42	②-8:11	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	15.10
1	41	②-8:12	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	14.90
9	216	②-9-1:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	28.80
追加	810	③:01	枝線	熱海	熱海分区	300	HP	1969	51	31.30
追加	809	③:02	枝線	熱海	熱海分区	300	HP	1969	51	53.20
追加	807	③:04	枝線	熱海	熱海分区	300	HP	1969	51	21.20
7	121	③:39	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1972	48	20.90
6	120	③:40	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1972	48	31.10
5	119	③:41	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1972	48	31.00
4	118	③:42	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1972	48	22.00
55	496	③:43	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1972	48	40.60
54	495	③:44	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1972	48	39.90
63	530	③:45	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1972	48	21.30
62	529	③:46	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1972	48	26.50
194	942	③:47	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1972	48	16.00
223	1286	③:48	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1972	48	39.20
193	940	③:49	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1972	48	4.80
192	939	③:50	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1972	48	21.60
203	1008	③:52	枝線	熱海	熱海分区	300	HP	1972	48	10.60
191	926	③:53	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1972	48	20.50
179	853	③:54	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	16.30
190	911	③:55	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	18.90
189	910	③:56	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	9.10
188	909	③:57	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	25.80
16	336	③:58	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	25.10
15	335	③:59	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	35.10
114	725	③:60	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	34.30
113	724	③:60-1	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	12.00
112	723	③:61	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	2.80
111	722	③:62	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	31.60
161	801	③:63	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	31.90
139	764	③:64	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	21.80
138	763	③:65	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	28.70
137	762	③:66	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	31.50
92	691	③:67	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	17.10
208	1027	③:68	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	33.90
207	1026	③:69	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	22.40
206	1025	③:70	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	31.40
205	1024	③:71	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	20.90
204	1023	③:72	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	16.80
212	1096	③:73	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	31.10
211	1095	③:74	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	20.10
221	1198	③:75	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	33.80
196	972	③:76	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	20.90
195	971	③:77	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	17.40

No	SYS CODE	路線番号	幹線/枝線	処理区	処理分区	口径	管種	竣工年度	経過年数	延長(m)
185	888	③:78	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	12.80
184	887	③:79	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	28.90
183	886	③:80	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	13.10
182	885	③:81	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	31.40
181	884	③:82	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	23.10
8	124	③:83	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	30.20
200	997	③:84	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	25.50
202	1004	③:85	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	16.30
201	1003	③:86	幹線	熱海	熱海分区	300	HP	1973	47	18.30
229	1407	③-【9】:02	枝線	熱海	熱海分区	150	TP	1970	50	27.85
77	660	③-10:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	13.10
76	659	③-10:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	39.00
75	658	③-10:03	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	30.40
74	657	③-10:04	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	27.00
136	753	③-10:05	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	11.90
135	752	③-10:06	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	12.90
91	680	③-10:07	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	21.10
141	766	③-10:08	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	23.40
140	765	③-10:09	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	22.30
120	731	③-10:10	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	20.40
119	730	③-10:11	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	16.30
118	729	③-10:12	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	19.70
156	787	③-10:13	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	20.20
155	786	③-10:14	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	19.90
154	785	③-10:15	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	22.70
153	784	③-10:16	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	20.40
152	783	③-10:17	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	21.70
150	781	③-10:18	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	15.20
149	780	③-10:19	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	16.20
148	779	③-10:20	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	15.40
90	679	③-10:21	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	24.60
89	678	③-10:22	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	17.60
88	677	③-10:23	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	8.10
87	676	③-10:24	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	7.30
86	675	③-10:25	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	23.10
85	674	③-10:26	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	22.00
84	673	③-10:27	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	11.50
83	672	③-10:28	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	27.10
82	671	③-10:29	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	24.70
61	525	③-10:30	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	12.10
167	815	③-10-4:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	22.70
166	814	③-10-4:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	19.40
102	707	③-10-4:03	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	14.90
101	706	③-10-4:04	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	6.90
133	749	③-11:10	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	23.20
132	748	③-11:11	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	23.20
131	747	③-11:12	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	10.90
130	746	③-11:12-1	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	3.50
129	745	③-11:13	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	5.35
128	744	③-11:14	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	14.50
127	743	③-11:15	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	10.50
126	742	③-11:16	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	9.00
95	694	③-11:17	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	12.80
94	693	③-11:18	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	11.50
93	692	③-11:19	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	12.70
143	771	③-11:20	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	8.30
142	770	③-11:21	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	18.40
178	841	③-11:22	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	20.60
177	840	③-11:23	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	15.90
176	839	③-11:24	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	24.60
175	838	③-11:25	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	17.60
174	837	③-11:26	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	16.50
104	714	③-11:27	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	18.90
151	782	③-11:28	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	9.30
103	711	③-11:29	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	17.70
81	670	③-11:30	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	18.70
80	669	③-11:31	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	10.80
100	700	③-11:32	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	11.70
99	699	③-11:33	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	16.80
98	698	③-11:34	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	4.80
97	697	③-11:35	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	4.90
96	696	③-11:36	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	5.60
165	812	③-11:37	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	15.80
115	726	③-11-【53】:01	枝線	熱海	熱海分区	150	TP	1973	47	34.20
160	796	③-11-4:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	2.60
159	795	③-11-4:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	12.50
170	828	③-11-4:03	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	31.10
169	826	③-11-4:05	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	20.60
168	825	③-11-4:06	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	8.00
157	788	③-11-4:07	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	11.80
34	411	③-11-4:08	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	8.40
33	410	③-11-4:09	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	15.70

No	SYS CODE	路線番号	幹線/枝線	処理区	処理分区	口径	管種	竣工年度	経過年数	延長(m)
32	409	③-11-4:10	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	21.70
31	408	③-11-4:11	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	7.10
30	407	③-11-4:12	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	22.60
29	406	③-11-4:13	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	24.60
28	405	③-11-4:14	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	7.30
53	488	③-11-4:15	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	7.20
171	829	③-11-5:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	17.70
123	734	③-11-6:01	枝線	熱海	熱海分区	150	HP	1973	47	10.60
122	733	③-11-6:02	枝線	熱海	熱海分区	150	HP	1973	47	5.00
121	732	③-11-6:03	枝線	熱海	熱海分区	150	HP	1973	47	2.30
147	776	③-11-6:04	枝線	熱海	熱海分区	150	HP	1973	47	9.80
146	775	③-11-6:05	枝線	熱海	熱海分区	150	HP	1973	47	4.20
145	774	③-11-6:06	枝線	熱海	熱海分区	150	HP	1973	47	10.90
144	773	③-11-6:07	枝線	熱海	熱海分区	150	HP	1973	47	8.20
172	834	③-11-7:02	枝線	熱海	熱海分区	150	HP	1973	47	12.70
69	594	③-11-7:04	枝線	熱海	熱海分区	150	HP	1973	47	6.50
125	736	③-11-7:05	枝線	熱海	熱海分区	150	HP	1973	47	5.90
124	735	③-11-7:06	枝線	熱海	熱海分区	150	HP	1973	47	5.20
158	792	③-11-8:03	枝線	熱海	熱海分区	150	HP	1973	47	3.40
110	721	③-11-8:04	枝線	熱海	熱海分区	150	HP	1973	47	7.30
109	720	③-11-8:05	枝線	熱海	熱海分区	150	HP	1973	47	6.90
173	836	③-11-8:06	枝線	熱海	熱海分区	150	HP	1973	47	5.20
56	506	③-11-9:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	8.30
117	728	③-11-9:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	24.60
116	727	③-11-9:03	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	25.30
164	811	③-13:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	35.60
25	378	③-14:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	21.80
24	377	③-14:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	22.10
21	341	③-14:03	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	5.40
20	340	③-14:04	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	2.90
19	339	③-14:05	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	12.00
18	338	③-14:06	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	16.60
17	337	③-14:07	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	27.50
199	977	③-14:08	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	30.60
198	976	③-14:09	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	25.00
47	449	③-15:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1975	45	14.70
197	974	③-16:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	4.60
224	1293	③-16-1:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	18.40
218	1118	③-19:04	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	20.80
215	1105	③-19:05	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	17.20
318	2136	③-2-【58】:02	枝線	熱海	熱海分区	150	TP	1971	49	17.80
60	520	③-9:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	31.00
59	519	③-9:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	50.90
68	550	③-9:06	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	12.90
67	549	③-9:07	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	7.20
73	630	③-9:08	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	31.30
58	511	③-9:09	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	22.40
79	668	③-9:10	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	10.50
78	667	③-9:11	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	21.30
66	539	③-9:12	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	22.90
57	510	③-9-1:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	35.70
238	1560	④:29	幹線	熱海	熱海分区	250	HP	1973	47	33.70
246	1680	④-13:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	17.40
245	1679	④-13:03	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	9.50
250	1723	④-13:04	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	40.10
344	2261	④-2-11:19	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	19.80
343	2260	④-2-11:20	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	15.20
322	2167	④-2-11:21	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	6.10
340	2244	④-2-11:22	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	18.70
339	2243	④-2-11:23	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	40.10
338	2242	④-2-11:24	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	22.90
337	2241	④-2-11:25	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	18.70
294	1997	④-2-19:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	2.20
295	1999	④-2-19:03	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	16.90
296	2000	④-2-19:04	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	19.00
281	1922	④-2-19:05	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	21.10
316	2102	④-7-1:16	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	31.20
315	2101	④-7-1:17	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	33.10
314	2100	④-7-1:18	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	41.00
285	1952	④-7-1:19	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	25.40
310	2085	④-7-1:20	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	34.30
309	2084	④-7-1:21	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	29.90
308	2083	④-7-1:22	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	20.10
284	1951	④-7-2:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	35.90
283	1950	④-7-2:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	19.90
336	2213	④-7-2:03	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	19.60
327	2187	④-7-5:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	34.00
326	2186	④-7-5:03	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	7.70
268	1845	④-9:07	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	6.40
267	1844	④-9:08	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	27.30
247	1681	④-9:09	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	26.80
27	393	④-9:15	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	40.10

No	SYS CODE	路線番号	幹線/枝線	処理区	処理分区	口径	管種	竣工年度	経過年数	延長(m)
26	392	④-9:16	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	34.80
35	415	④-9:17	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	34.10
23	343	④-9:18	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	17.60
22	342	④-9:19	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	30.70
49	460	④-9:20	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	30.20
48	459	④-9:21	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	31.10
214	1104	④-9:22	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	12.20
213	1103	④-9:23	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	15.90
244	1678	④-9-1:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1975	45	17.60
329	2191	⑤:08	幹線	熱海	熱海分区	350	HP	1973	47	21.70
328	2190	⑤:09	幹線	熱海	熱海分区	350	HP	1973	47	21.10
234	1475	⑤-7:13	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	15.90
233	1474	⑤-7:14	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	9.00
232	1473	⑤-7:15	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	4.00
231	1422	⑤-7:16	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	27.30
230	1421	⑤-7:17	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	17.70
675	4073	⑥-1:32	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	22.30
685	4139	⑥-1:33	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	34.20
684	4138	⑥-1:34	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	17.80
673	4066	⑥-1:35	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	30.40
661	3977	⑥-1:38	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	32.30
662	3978	⑥-1:39	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	34.90
638	3866	⑥-1-10:07	枝線	熱海	熱海分区	150	HP	1973	47	37.80
612	3704	⑥-1-11:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	8.70
611	3703	⑥-1-11:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	31.10
660	3976	⑥-1-11:03	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	37.60
666	4013	⑥-9:25	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	11.40
665	4012	⑥-9:26	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	25.70
664	4011	⑥-9:27	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	28.40
671	4061	⑥-9:28	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	28.30
672	4065	⑥-9:29	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1973	47	33.20
686	4164	⑥-9-7:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	21.50
687	4165	⑥-9-7:02	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	15.50
688	4166	⑥-9-7:03	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1974	46	29.70
693	4182	⑦:16	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1974	46	43.80
692	4181	⑦:17	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1974	46	7.50
691	4180	⑦:18	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1974	46	23.60
690	4179	⑦:19	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1974	46	3.00
677	4117	⑦:20	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1974	46	16.10
676	4116	⑦:21	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1974	46	12.60
694	4186	⑦:22	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1974	46	8.40
730	4656	⑦-3:02	枝線	熱海	熱海分区	300	HP	1974	46	27.10
718	4526	⑨- 【47】 :01	枝線	熱海	熱海分区	150	TP	1965	55	2.95
722	4555	⑨- 【47】 :02	枝線	熱海	熱海分区	150	TP	1965	55	17.85
716	4433	⑨- 【47】 :03	枝線	熱海	熱海分区	150	TP	1965	55	14.00
720	4529	⑨-2:01	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1965	55	15.00
719	4527	⑨-2:03	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1964	56	17.00
710	4284	⑨-2:11	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1967	53	25.70
709	4283	⑨-2:12	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1967	53	27.30
708	4282	⑨-2:13	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1967	53	27.60
678	4131	⑨-2:17	枝線	熱海	熱海分区	250	HP	1967	53	32.20
670	4058	⑨-3:14	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1971	49	28.00
669	4057	⑨-3:15	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1971	49	18.50
674	4072	⑨-3:19	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	21.60
668	4030	⑨-3:20	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	10.60
667	4029	⑨-3:21	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	25.30
683	4136	⑨-3:22	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	25.10
682	4135	⑨-3:23	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	18.10
681	4134	⑨-3:24	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	19.00
680	4133	⑨-3:25	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	21.50
679	4132	⑨-3:26	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1972	48	9.60
712	4368	⑨-5:01	枝線	熱海	熱海分区	200	HP	1965	55	26.20
追加	2071	⑩:10	幹線	熱海	熱海分区	1100	HP	1987	33	54.90
追加	2070	⑩:11	幹線	熱海	熱海分区	1100	HP	1987	33	101.70
821	1064	③:12	枝線	泉	泉分区	200	HP	1988	32	5.55
820	1063	③:13	枝線	泉	泉分区	200	HP	1988	32	11.95
832	1329	③-2:01	枝線	泉	泉分区	200	HP	1988	32	13.65
831	1328	③-2:02	枝線	泉	泉分区	200	HP	1988	32	16.30
830	1327	③-2:03	枝線	泉	泉分区	200	HP	1988	32	19.55
843	1622	③-2:04	枝線	泉	-	200	HP	1988	32	14.75
842	1621	③-2:05	枝線	泉	-	200	HP	1988	32	20.65
846	1631	③-3:01	枝線	泉	-	200	HP	1991	29	26.40
845	1630	③-3:02	枝線	泉	-	200	HP	1991	29	15.50
844	1629	③-3:03	枝線	泉	-	200	HP	1991	29	16.95
826	1172	④:14	幹線	泉	泉分区	250	HP	1987	33	17.00
825	1171	④:15	幹線	泉	泉分区	250	HP	1987	33	40.05
824	1170	④:16	幹線	泉	泉分区	250	HP	1987	33	43.05
823	1169	④:17	幹線	泉	泉分区	250	HP	1987	33	11.00
822	1168	④:18	幹線	泉	泉分区	250	HP	1987	33	23.05
827	1256	④:19	幹線	泉	泉分区	250	HP	1987	33	21.90
838	1490	④:20	幹線	泉	泉分区	250	HP	1987	33	6.80
837	1489	④:21	幹線	泉	泉分区	250	HP	1987	33	18.15

No	SYS CODE	路線番号	幹線/枝線	処理区	処理分区	口径	管種	竣工年度	経過年数	延長(m)	
836	1488	④:22	幹線	泉	泉分区	250	HP	1987	33	28.05	
835	1487	④:23	幹線	泉	泉分区	250	HP	1987	33	23.95	
834	1484	④:24	幹線	泉	泉分区	250	HP	1987	33	15.00	
833	1483	④:25	幹線	泉	泉分区	250	HP	1987	33	43.60	
829	1279	④:26	幹線	泉	泉分区	250	HP	1987	33	23.35	
828	1278	④:27	幹線	泉	泉分区	250	HP	1987	33	14.00	
841	1620	④-2:01	枝線	泉	泉分区	200	HP	1987	33	20.20	
840	1619	④-2:02	枝線	泉	泉分区	200	HP	1987	33	12.25	
839	1618	④-2:03	枝線	泉	泉分区	200	HP	1987	33	5.85	
延長合計(熱海処理区)										7,999.15	
									φ 150～450	7442.25	
									φ 800～1100	556.90	
延長合計(泉処理区)									φ 200～250	528.50	
延長合計(全域)										8,527.65	
									小口径	φ 150～450	7970.75
									中大口径	φ 800～1100	556.90

※伏越入孔	幹線は水替え実施	平均	洗浄	調査				
56.40	1648.7 φ 800未満	250～450	300mm	2.355357	3日	5.888393	6日	9日
	556.9 φ 800以上	800～1100	1000mm	0.795571	1日	1.988929	2日	3日
中大口径								

400.30

556.9

172.1

管きょ内洗浄工	700	m/日	下水道施設維持管理積算要領2020版	P113
TVカメラ調査工	280 φ 800未満	m/日	下水道施設維持管理積算要領2020版	P98
	280 φ 800以上	m/日	下水道管路管理積算資料2023	P65

側溝0.3回/m 標準

潜水プラグ設置・撤去 1現場につき1回 ※1日の作業を1現場とする。
潜水ポンプは最小のφ100揚程10mとする

中大口径（伏せ越し）は深いので、φ150揚程15mとする

交通誘導員				
水替え実施スパン	9日	2人	18	
	3日	3人	9	伏せ越しは3人

6322.0	その他スパン	洗浄	調査		
		9.031429	10日	22.57857	23日
					33日
	33日	2人	66		
		計	93	人	