

熱海市下水道事業等におけるウォーターPPP導入に関する民間意向調査（マーケットサウンディング）のアンケート調査に対する質問

		質 問	回 答
1	会社住所記載欄	「住所（本社本店および新潟市内支社支店など）」とありますが、「熱海市内」でお間違えないでしょうか？	ご指摘のとおり、「新潟市内」の記載は誤りであり、正しい記載は「熱海市内」となります。 修正したファイルに差替えます。
2	アンケート調査参考資料 P52	第二期ストックマネジメント計画がR4～R8年度までとなっていますが、W-PPPの最終年度付近に2回目のストックマネジメント計画を見直すような想定なのでしょうか。	ご認識のとおりで、現在、R9～R13ストックマネジメント計画を作成中です。 更新実施型の場合、受託者はウォーターPPP契約の前半で、R9～R13計画に基づく工事とR14～R18計画を作成し、ウォーターPPP契約の後半で、R14～R18計画に基づく工事とR19～R23計画を作成することを想定しています。 更新支援型の場合、受託者はウォーターPPP契約の前半で、R14～R18計画を作成し、ウォーターPPP契約の後半で、R19～R23計画を作成することを想定しています。
3	ウォーターPPP導入について P13	管路を更新実施型で検討とのことですが、実施型に主眼が置かれている理由についてご教示ください。	管路施設について、当市管路施設担当職員の不足から、維持管理と更新を一体で民間業者に委託することで、老朽化対策業務の効率化を図り、老朽化対策を推進することが可能と想定されるため、更新実施型の導入を想定しています。
4	ウォーターPPP導入について P15	検討中の事業内容に敷設工事が含まれていません。新設事業も業務に含まれるのでしょうか。	上段青色で示した過年度実績概算金額には、管きよの新設工事費が含まれておりますが、ウォーターPPPの業務に管きよの新設工事を含む予定はありません。
5	説明会の際の質問事項	処理場を更新支援型でやった場合、ストマネ計画案の作成まで事業内容に入っているが、事業者側が更新計画案を作って、市がストマネ計画として国に提出するのか、今まで通りJSの方でストマネ計画を別途作成して提出するのか。現時点で決まっていることがありましたら教えてください。	最終的に、ストマネ計画は熱海市から国へ提出しますが、処理場の工事は日本下水道事業団にお願いする予定ですので、事業者側が作成した計画案のままでいけるか、日本下水道事業団の方で修正が必要であれば修正を加えて国に提出することを想定しています。

6	説明会の際の質問事項	<p>初島の漁業集落排水を事業範囲に加えることを希望されていますが、アンケート調査の結果により、それを切り離すことも視野に入れているという理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>ご質問の通りアンケート調査の結果を受けて、漁業集落排水を含めるか含めないかを検討します。</p>
7	説明会の際の質問事項	<p>スケジュールについて、今後の詳細のサウンディングについては、およそ何月頃を想定されていますか。</p>	<p>来年度の調査は、未定ですが、来年度の後半くらいを予定しております。</p>
8	説明会の際の質問事項	<p>し尿の受け入れを浄水管理センターで行っておりますが、そういう事業も今回の中を含めるのでしょうか。</p>	<p>下水と一緒に、し尿浄化槽汚泥の処理をしていますので、処理場の運転管理業務の中で水処理としては含みますが、し尿の運搬や運転管理は別部署の所管となりますので、別契約となります。</p>